

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель
(изготовитель)

ООО «РеМаТель»

наименование организации, принявшей декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный № 1027739660046 присвоен инспекцией Министерства по налогам и сборам № 28 России по Юго-Западному Административному округу г.Москвы (свидетельство от 24 марта 2004 года, регистрационный № 2047728009570, серия 77 № 007473876).

сведения о регистрации организации (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 117393 Москва, ул. Профсоюзная, 78
тел.: 334-9564, 335-6755, факс: 330-2133 158-6739
E-mail: rematel@rematel.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты

в лице Генерального директора ООО «РеМаТель» Абдулина Равиля Алямпевича
должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что **Кроссовое оборудование MDF панельной установки, конфигурации «вертикаль/вертикаль»**

наименование, тип, марка средства связи

соответствует «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.04.2006 г. № 52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006г., рег. № 7817)

обозначение требований, соответствию которым подтверждено данной декларацией

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание

2.1 Назначение

Оборудование кроссовое MDF панельной установки, конфигурации «вертикаль/вертикаль» (именуемое далее «оборудование») предназначено для применения на местных сетях Единой сети электросвязи России для кроссового соединения симметричных низкочастотных абонентских кабелей местных сетей связи с распределительными кабелями (проводами).

2.2 Конструктивные характеристики

2.2.1 Оборудование конструктивно выполнено в виде двусторонней стойки, оснащаемой устанавливаемыми на монтажные рамы штырями VS Compact или VS Standard. С одной стороны к стойке подключаются внешние линии, с другой - стационарные линии.

Емкость стойки определяется высотой рамы и количеством вертикальных рядов.

Оборудование обеспечивает:

- концевую заделку, распределение, фиксацию и механическую защиту внутренних компонентов и подключаемых низкочастотных симметричных кабелей, в том числе электрическую изоляцию от корпуса экранов линейных кабелей, подключение при концевой заделке кабелей экранов к заземлению;
- подключение проводников с диаметром жил: на линейной стороне от 0,32 до 0,8 мм и диаметром по изоляции до 1,6 мм, на стационарной стороне от 0,32 до 0,65 мм и диаметром по изоляции от 0,85 до 1,4 мм;
- различные варианты комплектации, взаимозаменяемость комплектующих узлов;
- организацию соединений и кроссировок подключаемых низкочастотных симметричных кабелей;
- удобство переделки и идентификации кабелей и соединителей;
- выкладку кабелей с обеспечением допустимого радиуса изгиба, без снижения характеристик передачи;
- возможность разъединения контактного соединения подключаемых к оборудованию цепей;
- взаимозаменяемость плитов подключения одного типа, их маркировку и идентификацию;
- подключение адаптеров различного назначения.

2.2.2 Контактные детали плитов имеют защитное гальваническое покрытие и обеспечивают врезное подключение жил, без необходимости снятия изоляции жил и применения пайки или винтового соединения. Контактные детали плитов закреплены в изоляционном цоколе из пластмассы, не распространяющей горение.

2.2.3 Контактное подключение жил к блоку подключения сохраняется при воздействии на жилы усилия растяжения до 25Н.

2.2.4 Плиты обеспечивают многократность переделки проводников с контактами, количество

подключений-отключений жил обеспечивается не менее: 250 для плинтов VS Standard и 200 для плинтов VS Compact.

2.2.5 Величина проходного электрического сопротивления между жилами, подключенными к плинтю, составляет не более 10 МОм в нормальных климатических условиях, при пониженной и повышенной температуре, не более 15 МОм при повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при 25°C.

2.2.6 Сопротивление изоляции плинтюв составляет не менее 50 ГОм в нормальных климатических условиях, при повышенной температуре 70°C и при пониженной температуре минус 60 °С, при повышенной влажности до 98 % при 25°C, вносимые потери составляют не более 0,2 дБ на частоте 10МГц

2.2.7 Электрическая изоляция токоведущих частей плинтюв и однопарных модулей подключения выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия приложенное в течение 1 мин испытательное напряжение 2000В переменного тока частотой 50 Гц в нормальных климатических условиях, при повышенной температуре 70°C и при пониженной температуре минус 60 °С, при повышенной влажности до 98 % при 25 °С.

2.2.8 Переходное затухание между любыми парами контактов плинтюв составляет не менее:

Частота, МГц	Переходное затухание не менее, дБ:	
	плинт VS Standard	плинт VS Compact
1	85	70
16	55	50
100	40	34

2.2.9 Рабочее напряжение плинтюв составляет до 125 В постоянного тока, рабочий ток до 2 А

2.2.10 Плинтю по требованию заказчика комплектуются элементами электрической защиты (модулями защиты от перенапряжений, вставками защиты от перенапряжений и избыточных токов) с вносимым затуханием в рабочем диапазоне частот не более 3 дБ на согласованной нагрузке.

Элементы защиты от перенапряжений имеют следующие электрические параметры:

- номинальное значение напряжения пробоя (статическое): $230 \pm 20\%$,
- сопротивление изоляции: $> 10^{10}$ Ом (при измерительном напряжении 100 В),
- амплитуда импульсного тока (формы 8/20 мкс), отводимого в цепь защитного заземления: 1кА,
- амплитуда синусоидального тока (50 Гц), отводимого в цепь защитного заземления: 10 А,
- межэлектродная статическая емкость: $< 1,5$ пФ.

Элементы защиты от избыточных токов имеют следующие электрические параметры:

- номинальное значение сопротивления элемента защиты: не более 35 Ом,
- номинальное значение индуктивности элемента защиты: не более 47 мкГн,
- время переключения элемента защиты при превышении рабочего тока в 2 или 3 раза: не более 10 с.

2.3. Характеристики материалов и внешних покрытий.

Каркас оборудования изготавливается из профилей, монтажных рам и реск, оснащается направляющими элементами (кольцами) для укладки кроссировочных проводов.

Внешние поверхности оборудования имеют единый цвет и текстуру. Внешнее покрытие металлических составных частей оборудования не повреждается при воздействии удара и не отслаивается от основного материала. Основной материал не имеет визуальных следов повреждений после испытаний на абразивное истирание.

2.4 Характеристики стойкости к климатическим воздействиям

Оборудование предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С, пониженное атмосферное давление до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).

2.5 Характеристики стойкости к механическим воздействиям

Оборудование устойчиво к воздействию вибрации в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 20 м/с^2 (2g).

2.6 Характеристики безопасности

Сопротивление между болтом (шиной) заземления и любой металлической нетоковедущей частью оборудования, доступной для прикосновения, не превышает 0,1 Ом.

Оборудование снабжено предупредительными табличками и знаками, необходимыми по требованиям техники безопасности. Конструкции плинтюв обеспечивают защиту от случайного прикосновения к токоведущим элементам и исключают случайное отключение токоведущих проводников.

2.7 Характеристики надежности

Срок службы оборудования не менее 25 лет.

2.8 Комплектация

В комплект оборудования входят каркас кроссового оборудования, плинтю, крепежные изделия,

техническое описание на русском языке, содержащее указания по установке, монтажу и эксплуатации.

2.9 Условия эксплуатации

Монтаж и эксплуатация оборудования должны производиться в соответствии с указаниями по монтажу и эксплуатации предприятия-изготовителя.

2.10 Маркировка и упаковка

Упаковка оборудования, а также комплектующих изделий должна обеспечивать сохранность во время транспортирования любыми видами транспорта и во время хранения на складах потребителя.

На упаковке и в технической документации оборудования должна быть нанесена маркировка, содержащая наименование изготовителя, тип изделия, регистрационный номер декларации о соответствии Мининформсвязи России, дату изготовления и массу груза.

2.11 Транспортирование и хранение

Транспортирование оборудования должно производиться в упаковке изготовителя, любым видом транспорта, при температуре от минус 50 до 50°С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 25 °С.

Хранение оборудования должно производиться на складах потребителя в упаковке изготовителя, при температуре от 5 до 55 °С, среднемесечном значении относительной влажности 80 % при температуре 25 °С. Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до 25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

3. Декларация принята на основании:

3.1. Протокола испытаний № 63106-431-304 от 21.08.2006 г. Испытательного центра ФГУП

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах,

ЦНИИС №ИЦ-11-01. (Аттестат аккредитации № ИЦ-11-01 действителен до 14 июня 2011г.).

послуживших основанием для подтверждения соответствия средства связи установленным требованиям

3.2. Акт № 63106-4040-272 от 22.08.2006 г. по результатам проверки и оценки системы

менеджмента качества, действующей в ООО «РеМаТель».

Декларация составлена на 3 листах

4. Дата принятия декларации

24.08.2006 г.

число, месяц, год

Декларация действительна до

24.08.2011 г.

число, месяц, год

Генеральный директор
ООО «РеМаТель»



М.П.

*Подпись руководителя организации,
подавшей декларацию*

Р.А. Абдулин

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи




М.П.

*Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи*

Л.В. Юрасова

И.О. Фамилия

*Заместитель руководителя
Федерального агентства связи*



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-08-0652

от 08 августа 2006 г.